



IK.03-PT.20.K3L

INSTRUKSI KERJA PENGGUNAAN APAR

REV.00

Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT)
PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan
Kantor Induk

Jl. Banten No.10 - Bandung, Jawa Barat





PT. PLN (PERSERO)
PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN
Jl. Banten No. 10 Bandung 40272
Telp. (022) 7236792, 7236793 Faks (022) 7236796
e-mail : pusharlis@pln.co.id



INSTRUKSI KERJA PENGGUNAAN APAR

Nomor : IK.03-PT.20.K3L
Revisi : 03
Tanggal : 30 Mei 2023
Halaman : 2 dari 4

1. TUJUAN

Instruksi Kerja ini bertujuan mempersiapkan setiap pelaksanaan penggunaan APAR pada saat tanggap darurat di lingkungan PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan Kantor Induk

2. REFERENSI :

- Prosedur Keadaan Darurat (PT.20.K3L)

3. LANGKAH KERJA :

- 3.1 Gunakan APD
- 3.2 Ambil APAR dariudukan
- 3.3 Letakkan di lantai
- 3.4 Tarik/Lepas Pin pengunci tuas APAR / Tabung Pemadam.
- 3.5 Tekan tuas sekali untuk uji coba tekanan pada saat mengeluarkan isi APAR
- 3.6 Arahkan selang ke titik pusat api, dimana searah mengikuti dengan arah angin
- 3.7 Tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR / Tabung Pemadam.
- 3.8 Sapukan secara merata sampai api padam.

INSTRUKSI KERJA PENGGUNAAN APAR

Nomor : IK.03-PT.20.K3L
 Revisi : 03
 Tanggal : 30 Mei 2023
 Halaman : 3 dari 4



3.9 Hal yang perlu diketahui dalam penggunaan APAR :

1. Perhatikan arah angin (usahakan badan/muka menghadap searah dengan arah angin) supaya media pemadam benar-benar efektif menuju ke pusat api dan jilatan api tidak mengenai tubuh petugas pemadam.
2. Perhatikan sumber kebakaran dan gunakan jenis APAR yang sesuai dengan klasifikasi sumber kebakaran.

3.10 Peralatan Kerja :

1. Alat Pemadam Api Ringan

3.11 Peralatan K3 :

1. Sepatu Kerja (Safety Shoes)
2. Masker mulut.
3. Sarung Tangan kaos
4. Helmet



PT. PLN (PERSERO)
PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN
Jl. Banten No. 10 Bandung 40272
Telp. (022) 7236792, 7236793 Faks (022) 7236796
e-mail : pusharlis@pln.co.id



INSTRUKSI KERJA PENGGUNAAN APAR

Nomor : IK.03-PT.20.K3L
Revisi : 03
Tanggal : 30 Mei 2023
Halaman : 4 dari 4

4. LAMPIRAN

1.1 FR.14-PT.20.K3L Berita Acara Keadaan Darurat

5. PENGESAHAN

KET.	DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
NAMA	FEBBY HADI PRAKOSO	FAHRUDIN M. DJAENAL	M. GHAZALI
JABATAN	ASSISTANT MANAGER K3L & KAM	WAKIL MANAJEMEN TERINTEGRASI	SENIOR MANAGER PRODUKSI DAN WORKSHOP
TANDA TANGAN			